

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск
663091, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(391) 3-79-32 (divbal-85@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 71

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу – Краевому государственному бюджетному профессиональному
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

образовательному учреждению «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 02.08.2021 № 71 в период с 10:00 часов до 11.00 часов 24 августа 2021 государственным инспектором по МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Ждановым Иваном Валерьевичем, совместно с заместителем директора по АХР – Телициной Дианой Николаевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина», расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 45.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Электропровода в помещениях общежития эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (по факту изоляция электропроводки нарушена ввиду ее ветхости, имеются открытые участки проводов без изоляции)	п. 35 а) «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ранее п. 42 а) ППР РФ, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	01.04.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
по МО г. Дивногорск
Красноярского края
по пожарному надзору

«26» августа 2021 г.



Жданов И.В.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБПОУ

«Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»

«26» августа 2021 г.

(подпись)

Н.М. Уфимцева

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

663091, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(391) 3-79-32 (divbal-85@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 72

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Юридическому лицу – Краевому государственному бюджетному профессиональному

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

образовательному учреждению «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 02.08.2021 № 72 в период с 11:00 часов до 12.00 часов 24 августа 2021 государственным инспектором по МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Ждановым Иваном Валерьевичем, совместно с заместителем директора по АХР – Телициной Дианой Николаевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина», расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, 47.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Ограждение кровли на здании общежития имеет неисправное состояние (по факту часть ограждения деформирована)	п. 17 б) «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ранее п. 24) ППР РФ, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390) Руководитель организации: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.04.2022 г.


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
по МО г. Дивногорск
Красноярского края
по пожарному надзору



Жданов И.В.

«26» августа 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБПОУ

«Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»

«26» августа 2021 г.

(подпись)

Н.М. Уфимцева