

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 24220061000200980392 от 21.02.2022 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по МО г. Дивногорск

663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(39144) 3-79-32

E-mail: (divbal-85@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении нарушений

обязательных требований

пожарной безопасности № 15/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»

(КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина))

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 03.02.2022 г. № 15 в период с 10:00 часов 08 февраля 2022 г. по 16:00 часов 21 февраля 2022 г. государственным инспектором МО г. Дивногорска Красноярского края по пожарному надзору Макеич Виталием Викторовичем совместно с Тарасовым Евгением Валерьевичем И.О. заместителя директора по административно-хозяйственной работе проведена плановая выездная проверка объекта защиты, территории КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина», расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 47.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Помещение склада (1-этаж общежития) эксплуатируется без разделения противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений общественного назначения (по факту в складском помещении установлена деревянная дверь, не являющаяся противопожарной, отсутствуют надлежащие сертификаты)	ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п. 4.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	20.05.2022 г.
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние внутреннего противопожарного водоснабжения (по факту согласно протокола № 259/2 от 25.11.2021 г. 3 пожарный стояк (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11), не обеспечивает требуемый нормами расход воды на нужды пожаротушения).	п. 48 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	20.05.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Красноярско-
му краю (Государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского
края по пожарному надзору)

«21» февраля 2022 г.



В.В. Макеич

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБПОУ «Дивногорский
гидроэнергетический техникум
им. А.Е. Бочкина»

«21» февраля 2022 г.

(подпись)

Н.М. Уфимцева

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19