

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391) 211-46-95, ond@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: divbal-85@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 5/1/1-2

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

(КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»)

отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору А.Г. Баляйкина № 5 от 13.03.2019, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19 марта по 11 апреля 2019 года проведена плановая выездная проверка государственными инспекторами МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Ждановым Иваном Валерьевичем, Макеич Виталием Викторовичем, на объекте защиты – в зданиях, помещениях, КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», по адресам: Дивногорск, ул. Чкалова, 45, 47, совместно с директором -Уфимцевой Н.М., заместителем директора по АХР – Телициной Д.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», г. Дивногорск, ул. Чкалова, 45			
5/1/1	Электропровода в помещениях общежития эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (по факту изоляция электропроводки нарушена ввиду ее ветхости, имеются открытые	п. 42 а) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	20.11.2019 г.

Вх 187
от 11.04.2019г

Государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору

Макеич В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 11 » 04 20 19 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

✓ (подпись)

« 11 » 04 20 19 г.

Директор Уоринцев К.М.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписания направлены:

2