

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391) 211-46-95, ond@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: divbal-85@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 65/1/1-1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

(КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»)

отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору А.Г. Баляйкина № 65 от 15.07.2020, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21 июля по 23 июля 2020 года проведена плановая выездная проверка государственными инспекторами МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Ждановым Иваном Валерьевичем, на объекте защиты – в зданиях, помещениях, КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», по адресам: Дивногорск, ул. Чкалова, 45 совместно с и.о. директора – Белкиной М.М., заместителем директора по АХР – Телициной Д.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», г. Дивногорск, ул. Чкалова, 45			
65/1/1	Электропровода в помещениях общежития эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции (по факту изоляция электропроводки нарушена ввиду ее	п. 42 а) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	15.12.2020 г.

	ветхости, имеются открытые участки проводов без изоляции)		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
МО г. Дивногорск Красноярского края
по пожарному надзору
Жданов И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«23» 08 2020 г.



Предписание для исполнения получил(-а):

И. Бенин
(подпись)

«23» 08 2020 г.

директор Бенин И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписания направлены:

2